

Додаток 6
до Вимог щодо забезпечення нумерації
та здійснення обліку фонду захисних
споруд цивільного захисту
(пункт 9)

АКТ

огляду об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його
використання для укриття населення як найпростішого укриття

27 січня 2025 року

м. Дніпро
(назва населеного пункту)

Голова комісії заст. з директора з АГР ДФКР- Сергій ДВОРНІЧЕНКО

Члени комісії:

В.о. завідувача НВМ ДФКР – Олександр КОНДРАТОВ

Завідувач лабораторією ДФКР – Олександр ШМАТКО

Начальник відділу цивільного захисту Дніпропетровського районного
управління Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області –
Ігор МИРОНЮК

посада, власне ім'я, прізвище особи (осіб), яка (які) здійснювала(и) обстеження)

у В.о. Директора Дніпровського фахового коледжу
присутності радіоелектроніки–Світлани ВОРОНІНОЇ
(посада, власне ім'я, прізвище власника будівлі (споруди, приміщення) або уповноваженої ним
особи))

проведено огляд об'єкта (будівлі, споруди, приміщення), розташованого за адресою:
підвальне приміщення, м. Дніпро, р. Чечелівський, вул. Степана Бандери, 18.
Дніпровський фаховий коледж радіоелектроніки (ДФКР)

державної, комунальної, приватної форми власності,
(непотрібне закреслити)

що належить Міністерству освіти і науки України

(найменування власника: для приватної форми власності - суб'єкта господарювання, комунальної - органу місцевого самоврядування, державної -
центрального органу виконавчої влади, місцевої державної адміністрації, державного підприємства, установи, організації)

За результатами проведеного огляду встановлено:

1. Загальна характеристика об'єкта (споруди, будівлі, приміщення)

заклад фахової передвищої освіти, проведення освітнього процесу
вбудоване в будівлю навчального корпусу (підвальне приміщення)

основне функціональне призначення, розташування на місцевості (окремо розташована, вбудована в будівлю, у
гірничих виробках тощо)

загальна площа 250 кв.м, загальний об'єм 800 куб.м, введено в експлуатацію 1973

2. Загальний стан об'єкта:

технічний не визначався

(справний, працездатний, обмежено працездатний, аварійний, технічний стан не визначався)

санітарний задовільний

(задовільний, незадовільний)

загальний стан приміщень чисті, сухі

чисті або захарашені, сухі або сирі, з ознаками підтоплення (затоплення))

3. Стан входів, додаткових аварійних виходів один вхід та один аварійний вихід, не захарашено, захищено від атмосферних опадів конструктивними елементами будівлі, обладнано, засобами для доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення(дерев'яні настили)

(кількість, входи не захарашено, захищено від атмосферних опадів павільйонами або навісами, обладнано засобами для доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення)

4. Стан систем вентиляції: в наявності примусова витяжна вентиляція, в справному стані

(передбачено / не передбачено проектом, наявність, цілісність, комплектність, чистота)

5. Стан системи водопостачання: централізоване в наявності, вода зберігається у ємностях відповідно до кількості осіб

(централізоване водопостачання або інше джерело, наявність, кількість та місткість безнапірних та напірних баків для питної води, інших ємностей для питної води)

6. Стан каналізаційної системи не передбачено проектом, в наявності в робочому стані.

(передбачено / не передбачено проектом)

санвузли один унітаз та один умивальник

(наявність, кількість, стан санітарних приладів (душових, кранів, унітазів, умивальників)

вигрібні ями, пудр-клозети, виносні баки (ємності для нечистот) (для неканалізованих будівель, споруд, приміщень) відсутні, немає потреби

(наявність, тип, кількість, загальний об'єм, можливість очищення, справність, місце встановлення)

7. Стан систем опалення передбачено проектом, наявне централізоване

(передбачено / не передбачено проектом)

8. Стан систем електропостачання та електроосвітлення в наявності, в справному стані обладнано резервною системою електропостачання (освітлення)обладнано електрогенератором потужністю 60кВт

(наявність, укомплектованість та справність електрообладнання, передбаченого проектом, наявність люмінесцентних ламп, резервних систем електропостачання (освітлення), заземлення електрообладнання)

9. Справність систем зв'язку та оповіщення в наявності (Wi-Fi роутер, мобільний зв'язок, гучномовці в кількості 2 шт.), звукова система оповіщення (голосове повідомлення)

(наявність гучномовців, радіоточки, стаціонарної телефонної мережі, стаціонарних телефонних апаратів)

10. Протипожежний стан:

автоматичні системи пожежогасіння та сигналізації: автоматична пожежна сигналізація передбачено проектом, наявна в робочому стані

(передбачено / не передбачено проектом, наявність, справність)


наявність та укомплектованість пожежних кранів, укомплектованість первинними засобами пожежогасіння пожежний кран в наявності укомплектований, також забезпечено первинними засобами пожежогасіння (вогнєгасники- ВП-5 -3шт ВВК-2 в кількості 2 шт.)

ВИСНОВОК
про можливість використання об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) для
укриття населення як найпростішого укриття

Підвальне приміщення навчального корпусу Дніпровського фахового коледжу радіоелектроніки, за адресою: м. Дніпро, Чечелівського району, вул. Степана Бандери, 18 рекомендовано до використання для укриття персоналу, здобувачів освіти та населення як найпростіше укриття до 200 осіб та включення до фонду захисних споруд цивільного захисту.

Підписи осіб, які склали цей акт


Голова комісії заступник
директора з АГР ДФКР



Сергій ДВОРНІЧЕНКО
(посада, власне ім'я, прізвище)


Члени комісії:

В.о. завідувача НВМ ДФКР




Олександр Кондратов
(посада, власне ім'я, прізвище)

Завідувач лабораторії ДФКР




Олександр ШМАТКО
(посада, власне ім'я, прізвище)


Начальник відділу цивільного
захисту ДРУ ГУ ДСНС України у
Дніпропетровській області



Ігор МИРОНЮК
(посада, власне ім'я, прізвище)

З актом 

В.о. директора Дніпровського
фахового коледжу
радіоелектроніки



Світлана ВОРОНІНА
(власне ім'я, прізвище)

24 січня 2025 року